

污被服管道、垂直循環式輸送系統

垃圾壓縮機

使用說明書

欣誼環保有限公司

輔仁大學附設醫院-垂直輸送/污衣處理系統資料
垃圾壓縮機



欣誼環保有限公司

04-7875026

操作說明

污衣管道收集處理設備操作說明

一、投入門操作

1. 平時需將 b1f 控制盤緊急停止鈕右旋釋放解除。於各樓層投入門綠色指示燈亮狀態下時即可以手部感應圓形指示燈即可自動開門，此時顯示幕顯示開啟樓層資訊。當使用者投入完成離開後系統將自動關閉投入門。



2. 當其他樓層使用中異常狀況發生時綠色燈熄滅此時請稍後或觸碰中文顯示幕了解系統使用狀態。



3. 僅供處理污被服請勿投入其他一般垃圾。
4. 按壓排出管道旁控制箱上緊急停止鈕可管制各樓層投入。
5. 平時需清潔投入門內側殘留棉絮雜物。

垂直輸送收集處理設備操作說明

一、投入門操作

1. 平時需將 b1f 控制盤緊急停止鈕右旋釋放解除。將控制箱功能選擇開關切換至“自動”於各樓層投入門綠色指示燈亮狀態下時即可手部感應圓形指示燈即可自動開門(先顯示“待開門”後於系統自動搜尋空承架後)，此時顯示幕顯示開啟樓層資訊。當使用者投入完成離開後系統將自動關閉投入門。



2. 當其他樓層使用中異常狀況發生時綠色燈熄滅此時請稍後或觸碰中文顯示幕了解系統使用狀態。



3. 僅供處理感染性廢棄物請勿投入其他一般垃圾。
4. 按壓排出管道旁控制箱上緊急停止鈕可管制各樓層投入。
5. 平時需清潔投入門內側殘留雜物。

垃圾壓縮機設備操作說明

一、垃圾投入之操作步驟

1. 平時需將控制盤固定切換至“投入”。於主機控制箱綠色指示燈(待機)亮狀態下時即可將子車置入舉昇裝置定點並壓綠色鈕啟動傾倒裝置投入垃圾，設備將自動運轉，操作人員請退出紅黃色危險標線區。
2. 垃圾投入後設備將自動放下子車。
3. 當有異常狀況發生時紅色異常指示燈亮此時請勿再投入。
4. 請使用標準子車操作舉升裝置以維作業安全。

二、垃圾排出之操作步驟

1. 收集車倒車至設備排出方後將控制盤功能切換開關切換至“排出”。
2. 按排出口蓋“門開”之按鈕至固定位置後放開“門開”之按鈕。
3. 按“正轉”鈕，主機陸續將內部垃圾排出至收集車上。
4. 再按排出口蓋“門關”之按鈕，至蓋緊後後再放開“門關”鈕。並將控制盤之功能切換開關切至“投入”。