

病房門框生鏽維修規範

1. 材質：不鏽鋼 304，厚 1.2mm。
2. 顏色：不鏽鋼烤漆，烤漆色為 國麗 K-2584(深灰垂紋)或相近本院門框色。
3. 投標廠商需至本院丈量腳套尺寸及門框顏色，不鏽鋼腳套需與本院病房浴廁門框吻合 1 組 2 只，間隙不得大於 1mm。
4. 施工方式：現有框腳生鏽處，鏽斑及矽利康需刮除，新套入 100mm 高不鏽鋼烤漆腳套,再施打矽利康。
5. 須有施工排程，以利本院排程配合施工作業。
6. 數量總計：50 組(如附件統計表)，由院方指定維修位置。
7. 須向本院職業安全衛生室辦理施工申請。
8. 施工後環境需清潔，廢棄物需自行清運。
9. 保固一年。
10. 備註：施工照如下

