

OR16、17、18懸臂氣柱調壓閥更新說明

手術室懸臂氣柱外觀



懸臂氣柱使用氮氣調壓閥因老化有漏氣現象，造成氮氣消耗浪費，須更新調壓閥，避免漏氣現象。
(氮氣為手術使用氣動工具的氣體動力來源)

